

LEGENDA

ZK ZŁĄCZE KONTROLNE

PRZEWÓD PIORUNY KONTROLNY PRĘT OCYNKOWANY Ø 8MM

BEDNARKA UZIOMA W ZIEMI PASA 30x4

UWAGI

1. Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się wykorzystanie metalowej powłoki dachu–blacha
2. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
3. (Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalowe słupy konstrukcyjne pod warunkiem, że będą w nich wykonane wypusty do podłączenia zwodów poziomych na dachu i do podłączenia bednarki uziomu na dole).
4. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie srubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
5. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN–EN 62305. PN–EN 62305.

B R U S , L A C H O W I C Z - A R C H I T E K C I
41-800 ZABRZE : UL. WOLNOSCI 345a / p. 302 : tel./fax (32) 777 13 0 1

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO IM. MARII CURIE-SK ŁODOWSKIEJ

TEMAT RYSUNKU: **RZUT DACHU- plan instalacji odgromowej i zasilania wentylatorów**

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWA POŁOŻONA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GLIWICACH UL. OKRZEI 20

INWESTOR: GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Okrzei 20 44-100 Gliwice

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mireusz Janoszka nr. uprawnień 594/90

OPRACOWAŁ: M.Gwoździk

PROJEKTOWAŁ: inż.Józef Kłof nr. uprawnień 586/78

E-07

SKALA: 1:100

BRANŻA: P.B./ELEKTR.

NR PROJ.: 562/53/PB/2014

DATA: GRUDZIEŃ 2014

WERSJA: PROJ. BUDOWLANY