Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 13W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 10W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 10W

Centrala nawiewno-wywiewna NW2
Vn=1030m3/h
Vw=1030m3/h
1010x850x2150mm (wysxszerxdł.)
masa 300kg
wentylator nawiewny:
Pel: 0,75 kW; 2,9 A / 230 V
wentylator wywiewny:
Pel:0,75 kW; 2,9 A / 230 V

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 13W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 13W

1.1 Sala dydaktyczna 63,42 m² Posadzka PCV obiektowa
1.2 Pracownia odnawialnych źródeł energii 83,60 m² Posadzka PCV obiektowa
1.3 Sala konferencyjna 57,44 m² Posadzka PCV obiektowa
1.4 Pracownia metrologi warsztatowej 31,33 m² Posadzka PCV obiektowa
1.5 Pracownia projektowania 3D 63,40 m² Posadzka PCV obiektowa
1.6 Magazyn sprzętu 24,88 m² Posadzka PCV obiektowa
1.7 WC Męskie 18,30 m² Płytki ceramiczne
1.8 WC damskie 18,30 m² Płytki ceramiczne
1.9 WC Nauczycieli 8,29 m² Płytki ceramiczne
1.10 Komunikacja 139,80 m² Posadzka PCV obiektowa
1.11 Pokój nauczycieli 15,82 m² Posadzka PCV obiektowa

RZUT 1 PIĘTRA

UWAGA:
Wymiary stolarki okiennej, okienno-drzwiowej oraz drzwiowej sprawdzić na budowie na etapie projektu wykonawczego.
Główny wykonawca przed zamówieniem i wykonaniem stolarki drzwiowej zoobowiązany jest do wcześniejszych pomiarów otworowania i ścian w celu dopasowania wymiarów.

BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI
41-800 ZABRZE : UL. WOLNOSCI 345a / p. 302 : tel./fax (32) 777 13 0 1

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO IM. MARIE CURIE-SK ŁODOWSKIEJ
OBIEKT	HALA MAGAZYNOWA POŁOŻONA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GLIWICACH UL. OKRZEI 20
INWESTOR	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Okrzei 20 44-100 Gliwice
BRANŻA	P.B./ELEKTR.
NR PROJ.	562/53/PB/2014
DATA	GRUDZIEŃ 2014
WERSJA	PROJ. BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU	**RZUT 1 PIĘTRA- plan instalacji gniazd 230V i obw.3 faz**
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosław Janoszka nr. uprawnień 594/90
OPRACOWAŁ	M.Dworzdzik
PROJEKTOWAŁ	inż.Józef Kłuf nr. uprawnień 586/78
	E-05
SKALA	1:100