w pom. techn. 0.15
pompa obiegowa1:
230V/50Hz; P=1,0kW
pompa obiegowa2:
230V/50Hz; P=1,0kW
(dokładna lokalizacja
pompy do ustalenia)

w pom. techn. 0.15
zasobnik c.w.u.
z modułem elektrycznym
230V/50Hz/2,0kW

Kurtyna powietrzna
Qg=11,3 kW
masa ok. 60kg
P=0,65kW;
230V/2,8A

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 13W

Aparat grzewczo-wentylacyjny
Qg=5,25kW; masa ok. 10kg
P=0,125kW; 230V/50Hz; 0,54A

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 10W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60
z siłownikiem: napięcie 230V
pobór mocy 13W

Aparat grzewczo-wentylacyjny
Qg=5,25kW; masa ok. 10kg
P=0,125kW; 230V/50Hz; 0,54A

elektrozawór
na podłączeniu wody zimnej
montaż nad stropem podwieszonym
230V/50Hz/10W

RZUT PARTERU

UWAGA:
Wymiary stolarki okiennej, okienno-drzwiowej oraz drzwiowej sprawdzić na budowie na etapie projektu wykonawczego.
Główny wykonawca przed zamówieniem i wykonaniem stolarki drzwiowej zoobowiązany jest do wcześniejszych pomiarów otworowania i ścian w celu dopasowania wymiarów.

UWAGA:
Teren wokół budynku po wcześniejszym ociepleniu fundamentów oraz osuszaniu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI
41-800 ZABRZE ; UL. WOLNOSCI 345a / p. 302 ; tel./fax (32) 777 13 0 1

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO IM. MARII CURIE-SK ŁODOWSKIEJ	TEMAT RYSUNKU: **RZUT PARTERU- plan instalacji gniazd 230V i obw.3 faz**
OBIEKT: HALA MAGAZYNOWA POŁOŻONA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W GLIWICACH UL. OKRZEI 20	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mirosław Janoszka nr. uprawnień 594/90
INWESTOR: GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Okrzei 20 44-100 Gliwice	OPRACOWAŁ: M.Gwoździk
BRANŻA: P.B./ELEKTR.	NR PROJ.: 562/53/PB/2014
DATA: GRUDZIEŃ 2014	WERSJA: PROJ. BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ: inż.Józef Kłof nr. uprawnień 586/78	SKALA: 1:100

E-04